

Fis Termoli - Mese: Agosto 2018

Report Mensile

Giorno	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi		Press. Fumi		Portata Fumi		ORE NF			
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %		N.°		
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
02	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
03	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
04	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
05	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
06	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
07	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
08	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
09	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
10	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
11	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
12	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
13	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
14	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
15	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
16	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
17	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
18	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
19	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
20	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0			
21	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			1			
22	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			2			
23	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			4			
24	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			5			
25		0,00	100,0		83,24	100,0		4,06	100,0		14,54	100,0	(5)	22,61	100,0		0,22	100,0		4,20	87,5		11,64	100,0		8,60	100,0		68,52	100,0		1003	100,0		3,34	100,0	24
26		0,00	100,0		32,22	100,0		4,24	100,0		19,01	100,0		1,97	100,0		0,22	100,0		1,79	100,0		11,79	100,0		8,03	100,0		75,46	100,0		1003	100,0		4,23	100,0	24
27		1,75	100,0		10,12	100,0		4,19	100,0		18,58	100,0		0,09	100,0		0,23	100,0		0,64	100,0		12,62	100,0		8,60	100,0		77,79	100,0		1008	100,0		5,68	100,0	23
28		1,08	100,0		0,91	100,0		4,59	100,0		18,32	100,0		0,08	100,0		0,22	100,0		0,01	100,0		12,56	100,0		9,35	100,0		86,86	100,0		1012	100,0		5,84	100,0	24
29		3,29	100,0		0,00	100,0		4,42	100,0		19,72	100,0		0,00	100,0		0,27	100,0		0,00	100,0		12,56	100,0		9,17	100,0		90,65	100,0		1011	100,0		5,87	100,0	24
30	(5)	9,72	95,8		0,05	100,0		4,72	100,0		16,70	100,0		0,02	100,0		0,19	100,0		0,05	100,0		12,57	100,0		9,39	100,0		100,2	100,0		1010	100,0		5,78	100,0	24
31		2,89	100,0		2,78	100,0		4,90	100,0		11,68	100,0		0,16	100,0		0,22	100,0		0,17	100,0		11,55	100,0		8,73	100,0		100,3	100,0		1010	100,0		4,71	100,0	24
Limite		7,50			100,0						150,0			15,00			10,00			5,00																	
Media		2,46	99,4		24,84	100,0		4,39	100,0		21,08	100,0		6,18	100,0		0,24	100,0		1,21	96,6		12,32	100,0		9,20	100,0		82,53	100,0		1008	100,0		5,37	100,0	179

Note:

- (1) Assenza Registros Medie
- (2) Assenza Registros I.D.
- (3) Assenza Registros Note o Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Reports ver. 3.35.25 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl