

Fis Termoli - Mese: Aprile 2024

Report Mensile

Giorno	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi		Press. Fumi		Portata Fumi		Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF					
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %	N.*		
01		0,00	100,0		0,85	100,0		3,26	100,0		65,09	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,97	100,0		13,65	100,0		13,89	100,0		88,70	100,0		1003	100,0		14,95	100,0		925,5	100,0		17,49	100,0	24		
02		0,00	100,0		0,89	100,0		3,44	100,0		45,23	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,94	100,0		12,93	100,0		14,27	100,0		88,26	100,0		1012	100,0		16,20	100,0		925,5	100,0		17,24	100,0	24		
03		0,00	100,0		0,71	100,0		3,75	100,0		45,15	100,0		0,00	100,0		0,13	100,0		0,64	100,0		12,25	100,0		15,06	100,0		72,29	100,0		1013	100,0		15,68	100,0		925,5	100,0		17,31	100,0	24		
04		0,00	100,0		0,49	100,0		3,86	100,0		52,65	100,0		0,00	100,0		0,36	100,0		0,28	100,0		11,86	100,0		15,55	100,0		56,97	100,0		1016	100,0		15,18	100,0		925,5	100,0		17,22	100,0	24		
05		0,02	100,0		0,25	100,0		3,90	100,0		38,63	100,0		0,00	100,0		0,32	100,0		0,27	100,0		11,78	100,0		15,03	100,0		56,24	100,0		1020	100,0		15,49	100,0		925,5	100,0		17,09	100,0	24		
06		0,02	100,0		0,33	100,0		3,98	100,0		64,71	100,0		0,00	100,0		0,90	100,0		0,25	100,0		11,63	100,0		15,16	100,0		56,40	100,0		1020	100,0		15,55	100,0		925,5	100,0		17,03	100,0	24		
07		0,00	100,0		0,44	100,0		3,91	100,0		45,44	100,0		0,00	100,0		0,39	100,0		0,18	100,0		11,74	100,0		15,18	100,0		56,41	100,0		1017	100,0		15,82	100,0		925,5	100,0		16,98	100,0	24		
08		0,09	100,0		0,34	100,0		3,84	100,0		49,03	100,0		0,00	100,0		0,90	100,0		0,24	100,0		11,63	100,0		14,70	100,0		55,73	100,0		1014	100,0		14,90	100,0		925,5	100,0		17,15	100,0	24		
09		0,07	100,0		0,26	100,0		3,96	100,0		83,89	100,0		0,00	100,0		0,98	100,0		0,07	100,0		11,58	100,0		14,87	100,0		55,86	100,0		1011	100,0		14,30	100,0		930,9	100,0		17,08	100,0	23		
10		0,00	91,7		0,09	91,7		3,99	100,0		65,44	91,7		0,00	91,7		0,22	91,7		0,26	91,7		11,25	91,7		14,98	100,0		56,03	100,0		1012	100,0		14,34	100,0		950,3	100,0		17,09	100,0	24		
11		0,03	100,0		0,22	100,0		3,99	100,0		66,00	100,0		0,00	100,0		1,08	100,0		0,25	100,0		11,37	100,0		14,69	100,0		55,82	100,0		1021	100,0		14,45	100,0		950,3	100,0		17,13	100,0	24		
12		0,00	100,0		0,35	100,0		3,90	100,0		52,75	100,0		0,00	100,0		0,50	100,0		0,24	100,0		11,86	100,0		14,89	100,0		56,13	100,0		1023	100,0		14,71	100,0		949,2	100,0		16,97	100,0	24		
13		0,00	100,0		0,23	100,0		3,74	100,0		53,82	100,0		0,00	100,0		0,49	100,0		0,31	100,0		11,83	100,0		15,16	100,0		56,47	100,0		1022	100,0		15,51	100,0		950,3	100,0		16,92	100,0	24		
14		0,00	100,0		0,16	100,0		3,69	100,0		53,44	100,0		0,00	100,0		0,15	100,0		0,41	100,0		12,26	100,0		15,08	100,0		56,33	100,0		1019	100,0		16,38	100,0		950,3	100,0		16,80	100,0	24		
15		0,02	100,0		0,57	100,0		3,52	100,0		61,47	100,0		0,00	100,0		0,30	100,0		0,35	100,0		12,53	100,0		14,98	100,0		56,09	100,0		1011	100,0		17,26	100,0		950,2	100,0		16,83	100,0	23		
16		0,00	100,0		0,77	100,0		3,36	100,0		53,29	100,0		0,00	100,0		0,38	100,0		0,50	100,0		12,64	100,0		14,15	100,0		54,79	100,0		998,3	100,0		16,96	100,0		950,3	100,0		17,36	100,0	24		
17		0,00	100,0		0,16	100,0		3,86	100,0		66,53	100,0		0,00	100,0		0,01	100,0		0,37	100,0		11,36	100,0		13,82	100,0		54,19	100,0		1000	100,0		13,45	100,0		950,4	100,0		17,54	100,0	24		
18		0,00	100,0		0,46	100,0		4,16	100,0		56,74	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,70	100,0		10,76	100,0		14,19	100,0		70,68	100,0		1004	100,0		13,30	100,0		949,0	100,0		17,43	100,0	21		
19		0,00	100,0		1,35	100,0		3,96	100,0		55,94	100,0		0,00	100,0		0,38	100,0		0,89	100,0		11,32	100,0		13,30	100,0		83,55	100,0		1008	100,0		13,85	100,0		945,8	100,0		17,35	100,0	21		
20		0,00	100,0		0,62	100,0		4,01	100,0		51,86	100,0		0,00	100,0		0,16	100,0		0,92	100,0		11,18	100,0		13,22	100,0		88,23	100,0		1005	100,0		13,82	100,0		948,9	100,0		17,41	100,0	24		
21		0,00	100,0		0,51	100,0		3,86	100,0		47,82	100,0		0,00	100,0		0,26	100,0		0,64	100,0		11,42	100,0		12,19	100,0		76,59	100,0		1008	100,0		13,45	100,0		943,4	100,0		17,15	100,0	21		
22		0,00	100,0		0,77	100,0		3,93	100,0		56,99	100,0		0,00	100,0		1,07	100,0		0,70	100,0		11,52	100,0		13,13	100,0		91,33	100,0		1007	100,0		13,28	100,0		950,3	100,0		17,42	100,0	24		
23		0,00	100,0		0,29	100,0		4,04	100,0		51,11	100,0		0,00	100,0		0,11	100,0		0,47	100,0		10,85	100,0		13,75	100,0		76,27	100,0		1003	100,0		13,01	100,0		950,2	100,0		17,26	100,0	23		
24		0,00	95,8		0,67	95,8		4,02	100,0		44,88	95,8		0,00	95,8		0,27	95,8		0,90	95,8		11,21	95,8		13,60	100,0		74,77	100,0		1003	100,0		13,11	100,0		950,4	100,0		17,22	100,0	24		
25		0,00	100,0		0,72	100,0		3,88	100,0		45,12	100,0		0,00	100,0		0,17	100,0		0,88	100,0		11,28	100,0		13,30	100,0		91,50	100,0		1004	100,0		13,67	100,0		950,2	100,0		17,20	100,0	24		
26		0,00	100,0		0,71	100,0		3,85	100,0		40,49	100,0		0,00	100,0		0,12	100,0		0,84	100,0		11,47	100,0		13,23	100,0		92,66	100,0		1008	100,0		13,58	100,0		950,3	100,0		17,08	100,0	24		
27		0,00	100,0		0,61	100,0		3,98	100,0		45,09	100,0		0,00	100,0		1,55	100,0		0,73	100,0		11,02	100,0		13,75	100,0		91,99	100,0		1013	100,0		13,57	100,0		950,4	100,0		17,24	100,0	24		
28		0,00	100,0		0,81	100,0		3,93	100,0		36,70	100,0		0,00	100,0		0,62	100,0		0,55	100,0		11,36	100,0		13,84	100,0		93,25	100,0		1015	100,0		13,48	100,0		950,2	100,0		17,14	100,0	24		
29		0,00	100,0		0,63	100,0		3,92	100,0		44,55	100,0		0,00	100,0		0,49	100,0		0,51	100,0		11,32	100,0		14,11	100,0		94,66	100,0		1016	100,0		13,55	100,0		950,3	100,0		17,10	100,0	24		
30		0,00	100,0		0,67	100,0		3,93	100,0		50,52	100,0		0,00	100,0		0,82	100,0		0,49	100,0		11,20	100,0		14,61	100,0		86,59	100,0		1013	100,0		13,15	100,0		945,6	100,0		16,55	100,0	23		
Limite Giorno:		7,50		100,0							150,0			15,00							10,00																								
Media Mese:		0,01	99,6		0,53	99,6		3,85	100,0		52,93	99,6		0,00	99,6		0,44	99,6		0,52	99,6		11,67	99,6		14,27	100,0		71,44	100,0		1011	100,0		14,54	100,0		942,3	100,0		17,16	100,0	707		

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Note o Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Report prodotto il 01/05/2024 00:16:34
 Reports ver. 3.60.38 - (C) 1995-2019 C.T. Sistemi srl