Fis Termoli - Mese: Febbraio 2015

Report Mensile

	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Press. Fumi			Portata Fumi			Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF
Giorno	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %	N.°
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
02		0,10	100,0		6,97	100,0		4,09	100,0		72,83	100,0		0,00	100,0		0,22	100,0		0,44	100,0		12,40	100,0		3,72	100,0		116,4	100,0		997,7	100,0		6,76	100,0		867,1	100,0		10,45	100,0	16
03		0,18	100,0		6,87	100,0		3,95	100,0		74,92	100,0		0,00	100,0		0,42	100,0		0,44	100,0		12,68	100,0		3,59	100,0		115,2	100,0		1000	100,0		7,80	100,0		867,7	100,0		10,64	100,0	24
04		0,14	100,0		6,55	100,0		4,02	100,0		73,80	100,0		0,00	100,0		0,40	100,0		0,43	100,0		12,49	100,0		3,58	100,0		115,4	100,0		996,7	100,0		6,69	100,0		867,7	100,0		10,51	100,0	24
05		0,15	100,0		6,31	100,0		4,09	100,0		74,75	100,0		0,00	100,0		0,37	100,0		0,42	100,0		12,44	100,0		3,71	100,0		115,4	100,0		994,5	100,0		7,14	100,0		867,7	100,0		10,35	100,0	24
06		0,10	100,0		6,79	100,0		4,09	100,0		74,84	100,0		0,00	100,0		0,20	100,0		0,43	100,0		12,45	100,0		3,61	100,0		115,3	100,0		996,2	100,0		7,43	100,0		867,7	100,0		10,52	100,0	24
07	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			4
08	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
09		0,14	100,0		8,13	100,0		4,16	100,0		70,50	100,0		0,00	100,0		0,32	100,0		0,43	100,0		12,48	100,0		3,37	100,0		113,2	100,0		1013	100,0		8,34	100,0		866,4	100,0		10,67	100,0	16
10		0,15	100,0		6,60	100,0		4,02	100,0		71,39	100,0		0,00	100,0		0,39	100,0		0,43	100,0		12,78	100,0		3,64	100,0		114,4	100,0		1016	100,0		7,50	100,0		867,8	100,0		11,12	100,0	24
11		0,21	100,0		5,93	100,0		4,08	100,0		69,26	100,0		0,00	100,0		0,29	100,0		0,43	100,0		12,58	100,0		3,57	100,0		115,1	100,0		1019	100,0		7,26	100,0		867,7	100,0		11,04	100,0	24
12		0,21	100,0		6,18	100,0		4,09	100,0		83,60	100,0		0,14	100,0		0,34	100,0		0,54	100,0		12,80	100,0		3,47	100,0		115,8	100,0		1020	100,0		7,22	100,0		864,4	100,0		10,94	100,0	24
13		0,21	100,0		5,13	100,0		4,09	100,0		83,58	100,0		0,00	100,0		0,35	100,0		0,51	100,0		12,83	100,0		3,48	100,0		115,3	100,0		1019	100,0		7,07	100,0		863,5	100,0		10,76	100,0	24
14	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			4
15	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
16		0,12	100,0		7,34	100,0		4,04	100,0		101,3	100,0		0,44	100,0		0,33	100,0		0,73	100,0		12,59	100,0		3,80	100,0		116,8	100,0		1013	100,0		7,07	100,0		859,8	100,0		10,50	100,0	16
17		0,11	100,0		5,36	100,0		4,02	100,0		82,02	100,0		0,00	100,0		0,31	100,0		0,49	100,0		12,70	100,0		3,66	100,0		116,0	100,0		1020	100,0		6,29	100,0		862,8	100,0		10,61	100,0	24
18		0,16	100,0		5,47	100,0		4,06	100,0		89,33	100,0		0,00	100,0		0,35	100,0		0,46	100,0		12,58	100,0		3,47	100,0		115,3	100,0		1027	100,0		6,48	100,0		863,0	100,0		10,58	100,0	24
19		0,19	100,0		5,89	100,0		4,02	100,0		87,01	100,0		0,00	100,0		0,33	100,0		0,47	100,0		12,60	100,0		3,46	100,0		115,6	100,0		1027	100,0		6,72	100,0		862,6	100,0		10,68	100,0	24
20		0,24	100,0		5,84	100,0		3,88	100,0		80,97	100,0		0,00	100,0		0,31	100,0		0,46	100,0		12,71	100,0		3,50	100,0		115,7	100,0		1020	100,0		6,66	100,0		862,6	100,0		10,66	100,0	24
21	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			4
22	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0
23		0,20	93,8		5,13	93,8		4,14	100,0		83,39	93,8		0,00	93,8		0,21	93,8		0,48	93,8		12,69	93,8		3,82	100,0		117,6	100,0		1000	100,0		6,59	100,0		862,1	100,0		10,45	100,0	16
24		0,14	70,8		4,97	70,8		3,30	91,7		72,37	70,8		0,00	70,8		0,37	70,8		1,12	70,8		12,91	70,8		3,18	91,7		115,8	100,0		996,1	100,0		6,93	91,7		862,6	100,0		10,76	100,0	24
25		0,12	70,8		6,10	70,8		3,92	91,7		91,28	70,8		0,00	70,8		0,36	70,8		1,81	70,8		12,78	70,8		3,74	91,7		115,2	100,0		998,4	100,0		6,58	91,7		862,6	100,0		10,40	100,0	24
26		0,13	95,8		5,91	95,8		3,87	100,0		99,7	95,8		0,00	95,8		0,30	95,8		1,71	95,8		12,72	95,8		3,68	100,0		115,5	100,0		1008	100,0		6,76	100,0		862,6	100,0		10,74	100,0	24
27		0,07	100,0		6,40	100,0		3,87	100,0		91,19	100,0		0,00	100,0		0,32	100,0		1,32	100,0		12,39	100,0		3,63	100,0		115,6	100,0		1007	100,0		7,15	100,0		862,6	100,0		11,03	100,0	24
28	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			4
Limite Giorno:		7,50									150,0			15,00			10,00			5,00																						
Media Mese:		0,15	96,6		6,16	96,6		3,98	99,1		81,52	96,6		0,02	96,6		0,32	96,6		0,66	96,6		12,63	96,6		3,58	99,1		115,5	100,0		1010	100,0		7,05	99,1		864,6	100,0		10,69	100,0	

Note:

(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Note o Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 11 %V.

Reports ver. 3.31.68 - (C) 1995-2013 C.T. Sistemi srl