Fis Termoli - Mese: Febbraio 2023

Report Mensile

	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Press. Fumi			Portata Fumi			Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF
Giorno	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %	N.°
01		0,00	100,0		0,00	100,0		4,24	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		10,17	100,0		10,20	100,0		49,21	100,0		1017	100,0		10,61	100,0		945,3	100,0		15,94	100,0	24
02		0,00	100,0		0,66	100,0		4,30	100,0		16,65	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		10,16	100,0		10,37	100,0		49,48	100,0		1017	100,0		10,55	100,0		945,3	100,0		16,04	100,0	24
03		0,00	100,0		0,00	100,0		4,31	100,0		4,39	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,69	100,0		10,71	100,0		50,15	100,0		1020	100,0		10,59	100,0		945,4	100,0		15,80	100,0	24
04		0,00	100,0		0,47	100,0		4,41	100,0		7,09	100,0		0,00	100,0		0,01	100,0		0,00	100,0		9,69	100,0		10,79	100,0		50,20	100,0		1017	100,0		10,86	100,0		945,2	100,0		15,07	100,0	24
05		0,00	100,0		0,00	100,0		4,25	100,0		0,48	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,83	100,0		10,07	100,0		48,96	100,0		1025	100,0		11,13	100,0		945,3	100,0		15,95	100,0	24
06		0,00	100,0		0,00	100,0		4,20	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		10,00	100,0		10,18	100,0		49,20	100,0		1026	100,0		11,26	100,0		945,3	100,0		16,68	100,0	24
07		0,00	100,0		0,70	100,0		4,24	100,0		8,42	100,0		0,00	100,0		0,01	100,0		0,00	100,0		9,82	100,0		10,49	100,0		49,82	100,0		1029	100,0		11,21	100,0		945,4	100,0		15,98	100,0	24
08		0,00	100,0		0,23	100,0		4,18	100,0		27,43	100,0		0,00	100,0		0,02	100,0		0,00	100,0		9,82	100,0		10,60	100,0		50,02	100,0		1028	100,0		11,24	100,0		945,3	100,0		15,84	100,0	24
09		0,00	100,0		1,07	100,0		4,19	100,0		12,47	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,81	100,0		10,56	100,0		49,97	100,0		1029	100,0		11,25	100,0		945,4	100,0		15,76	100,0	24
10		0,00	100,0		0,01	100,0		4,28	100,0		13,76	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,64	100,0		10,46	100,0		49,79	100,0		1030	100,0		11,24	100,0		945,3	100,0		15,78	100,0	24
11		0,00	100,0		0,00	100,0		4,23	100,0		4,04	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,70	100,0		10,57	100,0		50,01	100,0		1030	100,0		11,07	100,0		945,3	100,0		15,82	100,0	24
12		0,00	100,0		0,37	100,0		4,30	100,0		20,62	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,67	100,0		10,66	100,0		50,15	100,0		1028	100,0		10,92	100,0		945,3	100,0		15,58	100,0	24
13		0,00	100,0		0,00	100,0		4,27	100,0		14,68	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,75	100,0		10,85	100,0		50,62	100,0		1031	100,0		10,75	100,0		945,3	100,0		15,87	100,0	24
14		0,00	100,0		0,02	100,0		4,28	100,0		3,12	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		9,76	100,0		10,79	100,0		50,39	100,0		1028	100,0		10,86	100,0		945,3	100,0		15,63	100,0	24
15		0,00	95,8		0,25	95,8		4,36	100,0		10,24	95,8		0,00	95,8		0,01	95,8		0,00	95,8		9,75	95,8		11,07	100,0		50,96	100,0		1025	100,0		10,84	100,0		945,3	100,0		15,53	100,0	24
16		0,00	100,0		0,66	100,0		3,87	100,0		6,81	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,35	100,0		10,93	100,0		10,23	100,0		72,24	100,0		1024	100,0		12,34	100,0		945,3	100,0		15,43	100,0	24
17		0,00	100,0		1,52	100,0		3,64	100,0		17,10	100,0		0,00	100,0		0,08	100,0		0,45	100,0		11,43	100,0		9,92	100,0		84,56	100,0		1025	100,0		12,83	100,0		945,4	100,0		15,62	100,0	24
18		0,00	100,0		0,56	100,0		3,46	100,0		8,84	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,61	100,0		11,84	100,0		9,15	100,0		90,47	100,0		1023	100,0		13,43	100,0		945,2	100,0		15,55	100,0	24
19		0,00	100,0		1,06	100,0		3,56	100,0		0,77	100,0		0,00	100,0		0,02	100,0		0,49	100,0		11,78	100,0		9,39	100,0		93,50	100,0		1020	100,0		13,48	100,0		945,3	100,0		15,28	100,0	24
20		0,00	100,0		1,70	100,0		3,60	100,0		23,03	100,0		0,00	100,0		0,03	100,0		0,61	100,0		11,85	100,0		9,53	100,0		94,06	100,0		1021	100,0		13,31	100,0		945,3	100,0		15,31	100,0	24
21		0,00	100,0		0,94	100,0		3,65	100,0		6,40	100,0		0,00	100,0		0,01	100,0		0,56	100,0		11,84	100,0		9,62	100,0		90,62	100,0		1017	100,0		13,49	100,0		945,4	100,0		15,38	100,0	24
22		0,00	100,0		0,68	100,0		3,73	100,0		6,02	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,65	100,0		11,91	100,0		9,78	100,0		91,05	100,0		1013	100,0		13,48	100,0		945,3	100,0		15,29	100,0	24
23		0,00	100,0		1,27	100,0		3,66	100,0		19,44	100,0		0,00	100,0		0,10	100,0		0,56	100,0		11,86	100,0		9,72	100,0		87,17	100,0		1011	100,0		13,18	100,0		945,3	100,0		15,34	100,0	24
24		0,00	100,0		0,68	100,0		3,75	100,0		9,65	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,54	100,0		11,84	100,0		9,79	100,0		91,90	100,0		1007	100,0		13,45	100,0		945,3	100,0		15,37	100,0	24
25		0,00	100,0		0,89	100,0		3,75	100,0		24,55	100,0		0,00	100,0		0,06	100,0		0,63	100,0		11,80	100,0		9,91	100,0		89,18	100,0		998,2	100,0		13,36	100,0		945,3	100,0		15,32	100,0	24
26		0,00	100,0		0,57	100,0		3,62	100,0		6,19	100,0		0,00	100,0		0,00	100,0		0,66	100,0		11,91	100,0		9,69	100,0		86,91	100,0		993,3	100,0		13,16	100,0		945,5	100,0		15,22	100,0	24
27		0,00	87,5		0,59	87,5		3,55	95,8		6,22	87,5		0,00	87,5		0,00	87,5		0,53	87,5		11,85	87,5		9,55	95,8		88,84	100,0		1008	100,0		13,52	95,8		945,3	100,0		15,37	100,0	24
28		0,06	70,8		1,73	70,8		3,50	87,5		24,78	70,8		0,00	70,8		0,68	70,8		1,36	70,8		11,84	70,8		9,79	87,5		91,45	100,0		1013	100,0		13,99	87,5		945,2	100,0		15,48	100,0	24
Limite Giorno:		7,50			100,0						150,0			15,00			10,00			5,00																							
Media Mese:		0,00	98,4		0,58	98,4		3,98	99,4		10,70	98,4		0,00	98,4		0,03	98,4		0,27	98,4		10,70	98,4		10,16	99,4		67,89	100,0		1020	100,0		12,04	99,4		945,3	100,0		15,62	100,0	672

Note:

(1) Assenza Registrazioni Medie
(2) Assenza Registrazioni I.D.
(3) Assenza Registrazioni Note o Parametri
(4) Media Non Valida
(5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Report prodotto il 01/03/2023 00:17:17
Reports ver. 3.60.38 - (C) 1995-2019 C.T. Sistemi srl