

Fis Termoli - Mese: Gennaio 2017

Report Mensile

Giorno	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Press. Fumi			Portata Fumi			Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF					
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %						
01	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
02	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
03	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
04	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
05	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
06	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
07	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
08	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0					
09	(4)	1,08	66,7	(4)	14,91	66,7		4,56	100,0	(4)	56,07	66,7	(4)	0,00	66,7	(4)	0,21	66,7	(4)	0,69	66,7	(4)	12,35	66,7	(4)	4,32	100,0	(4)	111,5	100,0	(4)	1014	100,0	(4)	1014	100,0	(4)	11,89	100,0	(4)	857,9	100,0	(4)	10,67	100,0	12		
10		1,74	100,0		12,81	100,0		4,38	100,0		60,02	100,0		0,00	100,0		0,15	100,0		0,92	100,0		12,40	100,0		4,21	100,0		117,9	100,0		1009	100,0		1009	100,0		11,77	100,0		868,6	100,0		11,20	100,0	23		
11		2,25	100,0		14,58	100,0		4,39	100,0		66,56	100,0		0,00	100,0		0,05	100,0		0,80	100,0		12,15	100,0		4,19	100,0		117,1	100,0		1014	100,0		1014	100,0		11,58	100,0		867,4	100,0		10,74	100,0	24		
12		1,88	100,0		14,17	100,0		4,36	100,0		63,39	100,0		0,00	100,0		0,18	100,0		0,91	100,0		12,09	100,0		4,36	100,0		118,6	100,0		1015	100,0		1015	100,0		11,17	100,0		867,4	100,0		10,91	100,0	24		
13		3,11	100,0		13,96	100,0		4,39	100,0		61,04	100,0		0,00	100,0		0,09	100,0		0,93	100,0		12,17	100,0		4,64	100,0		120,2	100,0		1000	100,0		1000	100,0		11,60	100,0		867,5	100,0		10,70	100,0	24		
14		1,22	100,0		15,19	100,0		4,09	100,0		60,10	100,0		0,00	100,0		0,42	100,0		0,88	100,0		13,00	100,0		6,39	100,0		118,2	100,0		1005	100,0		1005	100,0		2,25	100,0		867,0	100,0		11,81	100,0	24		
15		1,13	100,0		22,44	100,0		3,99	100,0		53,95	100,0		0,00	100,0		0,41	100,0		1,45	100,0		13,05	100,0		6,16	100,0		117,6	100,0		1008	100,0		1008	100,0		3,84	100,0		855,2	100,0		11,67	100,0	23		
16		1,89	100,0		18,05	100,0		4,25	100,0		41,87	100,0		0,00	100,0		0,09	100,0		0,79	100,0		12,51	100,0		5,11	100,0		116,9	100,0		1001	100,0		1001	100,0		9,35	100,0		865,7	100,0		11,29	100,0	24		
17		1,75	100,0		16,59	100,0		4,30	100,0		37,67	100,0		0,00	100,0		0,12	100,0		0,90	100,0		12,39	100,0		5,17	100,0		118,3	100,0		1003	100,0		1003	100,0		9,53	100,0		867,6	100,0		11,08	100,0	24		
18		1,91	100,0		12,34	100,0		4,32	100,0		38,71	100,0		0,00	100,0		0,24	100,0		0,85	100,0		12,50	100,0		5,24	100,0		118,1	100,0		1008	100,0		1008	100,0		9,97	100,0		867,7	100,0		10,76	100,0	24		
19		1,73	100,0		10,80	100,0		4,33	100,0		40,44	100,0		0,00	100,0		0,20	100,0		0,77	100,0		12,54	100,0		5,04	100,0		114,1	100,0		1018	100,0		1018	100,0		10,30	100,0		867,5	100,0		10,60	100,0	24		
20		1,21	100,0		22,41	100,0		4,27	100,0		36,98	100,0		0,13	100,0		0,17	100,0		2,75	100,0		12,57	100,0		5,54	100,0		98,42	100,0		1026	100,0		1026	100,0		10,02	100,0		867,3	100,0		10,67	100,0	23		
21		0,43	100,0		4,67	100,0		3,65	100,0		45,83	100,0		0,16	100,0		0,15	100,0		1,31	100,0		13,14	100,0		4,68	100,0		41,23	100,0		1024	100,0		1024	100,0		12,41	100,0		864,6	100,0		11,41	100,0	14		
22		0,36	100,0		0,00	100,0		3,15	100,0		46,91	100,0		0,00	100,0		0,11	100,0		1,14	100,0		13,87	100,0		4,06	100,0		35,17	100,0		1022	100,0		1022	100,0		13,18	100,0		867,4	100,0		11,88	100,0	24		
23		1,84	100,0		4,80	100,0		3,57	100,0		43,67	100,0		0,00	100,0		0,30	100,0		0,91	100,0		13,32	100,0		4,52	100,0		80,41	100,0		1016	100,0		1016	100,0		11,88	100,0		867,5	100,0		11,62	100,0	24		
24		2,27	100,0		5,92	100,0		3,82	100,0		46,32	100,0		0,00	100,0		0,28	100,0		0,68	100,0		13,09	100,0		4,60	100,0		118,9	100,0		1011	100,0		1011	100,0		11,22	100,0		867,8	100,0		11,60	100,0	24		
25		3,27	100,0		4,52	100,0		3,87	100,0		49,62	100,0		0,00	100,0		0,32	100,0		0,65	100,0		13,09	100,0		4,55	100,0		118,5	100,0		1016	100,0		1016	100,0		10,92	100,0		867,7	100,0		11,81	100,0	24		
26		2,93	100,0		9,07	100,0		3,82	100,0		49,39	100,0		0,00	100,0		0,19	100,0		0,73	100,0		13,26	100,0		4,37	100,0		118,7	100,0		1022	100,0		1022	100,0		10,93	100,0		867,7	100,0		11,88	100,0	24		
27		4,01	100,0		10,99	100,0		3,80	100,0		50,17	100,0		0,00	100,0		0,34	100,0		0,65	100,0		13,25	100,0		4,76	100,0		118,1	100,0		1025	100,0		1025	100,0		8,85	100,0		867,5	100,0		12,12	100,0	24		
28		2,72	100,0		8,91	100,0		3,74	100,0		54,54	100,0		0,00	100,0		0,27	100,0		0,66	100,0		13,32	100,0		4,15	100,0		117,9	100,0		1021	100,0		1021	100,0		11,81	100,0		867,8	100,0		11,94	100,0	24		
29		3,64	100,0		9,14	100,0		3,76	100,0		52,54	100,0		0,00	100,0		0,22	100,0		0,64	100,0		13,45	100,0		4,18	100,0		118,6	100,0		1020	100,0		1020	100,0		11,64	100,0		867,7	100,0		11,89	100,0	24		
30		2,85	100,0		9,14	100,0		3,76	100,0		49,79	100,0		0,00	100,0		0,16	100,0		0,65	100,0		13,34	100,0		4,38	100,0		118,7	100,0		1020	100,0		1020	100,0		11,30	100,0		867,8	100,0		11,88	100,0	24		
31		2,52	95,7		9,17	95,7		3,91	95,7		54,30	95,7		0,00	95,7		0,19	95,7		0,67	95,7		13,13	95,7		4,37	95,7		120,7	100,0		1018	100,0		1018	100,0		11,12	95,7		865,4	100,0		11,54	100,0	23		
Limite		7,50			100,0						150,0			15,00			10,00					5,00																										
Media Mese:		2,14	99,0		11,50	99,0		4,02	99,8		50,33	99,0		0,01	99,0		0,21	99,0		0,92	99,0		12,88	99,0		4,75	99,8		109,6	100,0		1014	100,0		1014	100,0		10,31	99,8		866,6	100,0		11,39	100,0	526		

Note:

- (1) Assenza Registrosazioni Medie
- (2) Assenza Registrosazioni I.D.
- (3) Assenza Registrosazioni Note o Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Reports ver. 3.35.25 - (C) 1995-2014 C.T. Sistemi srl