

Fis Termoli - Mese: Novembre 2015

Report Mensile

Giorno	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Press. Fumi			Portata Fumi			Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF	
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %		N.°
01	(4)			(4)					(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0		
02		0,45	100,0		19,09	100,0		4,44	100,0		43,38	100,0		0,00	100,0		0,23	100,0		1,24	100,0		12,31	100,0		5,35	100,0		127,1	100,0		1027	100,0		11,79	100,0		862,5	100,0		11,75	100,0	14	
03		0,41	100,0		17,76	100,0		4,46	100,0		36,18	100,0		0,00	100,0		0,13	100,0		1,10	100,0		12,22	100,0		5,04	100,0		126,1	100,0		1024	100,0		11,51	100,0		862,9	100,0		11,59	100,0	24	
04		0,61	100,0		17,35	100,0		4,38	100,0		39,78	100,0		0,00	100,0		0,01	100,0		1,09	100,0		12,21	100,0		5,00	100,0		126,0	100,0		1019	100,0		11,34	100,0		862,9	100,0		11,61	100,0	24	
05		0,36	100,0		16,64	100,0		4,38	100,0		41,68	100,0		0,00	100,0		0,09	100,0		1,07	100,0		12,29	100,0		4,99	100,0		126,3	100,0		1017	100,0		11,15	100,0		862,8	100,0		11,51	100,0	24	
06		0,27	100,0		18,07	100,0		4,35	100,0		40,64	100,0		0,00	100,0		0,18	100,0		1,16	100,0		12,12	100,0		5,12	100,0		126,2	100,0		1019	100,0		11,37	100,0		862,8	100,0		11,33	100,0	24	
07		0,22	100,0		18,62	100,0		4,34	100,0		49,91	100,0		0,00	100,0		0,22	100,0		1,08	100,0		12,17	100,0		4,73	100,0		125,0	100,0		1022	100,0		11,98	100,0		862,7	100,0		11,66	100,0	12	
08	(4)			(4)					(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			0		
09		0,30	100,0		16,29	100,0		4,34	100,0		47,86	100,0		0,00	100,0		0,19	100,0		0,99	100,0		12,28	100,0		5,15	100,0		127,4	100,0		1021	100,0		11,15	100,0		860,7	100,0		12,06	100,0	17	
10		0,25	100,0		16,10	100,0		4,24	100,0		42,46	100,0		0,00	100,0		0,09	100,0		0,97	100,0		12,38	100,0		4,79	100,0		124,5	100,0		1021	100,0		11,72	100,0		862,7	100,0		12,09	100,0	24	
11		0,17	100,0		15,90	100,0		4,26	100,0		38,16	100,0		0,00	100,0		0,08	100,0		0,99	100,0		12,33	100,0		4,70	100,0		124,7	100,0		1019	100,0		11,52	100,0		862,7	100,0		12,06	100,0	24	
12		0,17	100,0		16,74	100,0		4,24	100,0		45,63	100,0		0,00	100,0		0,07	100,0		0,99	100,0		12,46	100,0		4,63	100,0		124,4	100,0		1022	100,0		11,82	100,0		862,8	100,0		12,13	100,0	24	
13		0,12	100,0		15,89	100,0		4,24	100,0		36,93	100,0		0,00	100,0		0,14	100,0		0,96	100,0		12,55	100,0		4,66	100,0		124,1	100,0		1023	100,0		11,66	100,0		862,8	100,0		12,18	100,0	24	
14		0,10	100,0		16,14	100,0		4,20	100,0		45,13	100,0		0,00	100,0		0,07	100,0		0,93	100,0		12,48	100,0		4,48	100,0		123,9	100,0		1021	100,0		11,70	100,0		862,8	100,0		12,06	100,0	24	
15		0,06	100,0		15,88	100,0		4,18	100,0		50,03	100,0		0,00	100,0		0,20	100,0		0,91	100,0		12,49	100,0		4,37	100,0		123,4	100,0		1017	100,0		11,51	100,0		863,0	100,0		11,97	100,0	24	
16		0,20	100,0		17,35	100,0		4,30	100,0		50,13	100,0		0,00	100,0		0,11	100,0		0,99	100,0		12,46	100,0		4,63	100,0		123,1	100,0		1015	100,0		11,72	100,0		862,4	100,0		12,38	100,0	24	
17		0,25	100,0		20,01	100,0		4,40	100,0		38,37	100,0		0,00	100,0		0,12	100,0		1,15	100,0		12,13	100,0		4,94	100,0		123,5	100,0		1016	100,0		11,85	100,0		862,7	100,0		12,10	100,0	24	
18		0,16	100,0		23,17	100,0		4,43	100,0		42,86	100,0		0,00	100,0		0,06	100,0		1,28	100,0		12,14	100,0		5,25	100,0		122,9	100,0		1018	100,0		12,83	100,0		862,7	100,0		11,84	100,0	24	
19		0,13	100,0		20,72	100,0		4,41	100,0		39,81	100,0		0,00	100,0		0,12	100,0		1,22	100,0		12,20	100,0		5,17	100,0		123,3	100,0		1019	100,0		12,12	100,0		862,8	100,0		12,10	100,0	24	
20		0,24	100,0		23,35	100,0		4,43	100,0		40,63	100,0		0,00	100,0		0,05	100,0		1,44	100,0		11,94	100,0		5,09	100,0		123,4	100,0		1011	100,0		11,83	100,0		862,7	100,0		11,90	100,0	24	
21		0,21	100,0		22,48	100,0		4,43	100,0		38,98	100,0		0,00	100,0		0,08	100,0		1,31	100,0		11,87	100,0		5,01	100,0		123,7	100,0		989,6	100,0		10,67	100,0		862,9	100,0		11,67	100,0	24	
22		0,17	100,0		25,26	100,0		4,30	100,0		38,86	100,0		0,00	100,0		0,14	100,0		1,48	100,0		12,25	100,0		4,71	100,0		121,7	100,0		996,7	100,0		12,59	100,0		862,7	100,0		12,05	100,0	24	
23		0,17	100,0		26,79	100,0		4,36	100,0		39,43	100,0		0,00	100,0		0,13	100,0		1,68	100,0		12,30	100,0		5,26	100,0		121,5	100,0		1012	100,0		13,32	100,0		862,9	100,0		12,28	100,0	24	
24		0,15	100,0		28,40	100,0		4,40	100,0		41,22	100,0		0,00	100,0		0,18	100,0		1,74	100,0		12,10	100,0		5,75	100,0		122,2	100,0		1015	100,0		13,09	100,0		862,4	100,0		11,92	100,0	24	
25		0,11	100,0		32,82	100,0		4,41	100,0		41,68	100,0		0,00	100,0		0,07	100,0		2,09	100,0		12,02	100,0		5,87	100,0		121,9	100,0		1004	100,0		13,53	100,0		862,7	100,0		11,83	100,0	24	
26		0,79	90,9		34,68	90,9		4,33	100,0		41,17	90,9		0,02	90,9		0,20	90,9		2,13	90,9		12,19	90,9		5,35	100,0		119,6	100,0		993,3	100,0		11,96	100,0		857,0	100,0		10,76	100,0	22	
27		0,23	95,8		30,29	95,8		4,36	100,0		32,91	95,8		0,00	95,8		0,07	95,8		1,83	95,8		11,79	95,8		5,04	100,0		118,1	100,0		997,9	100,0		12,14	100,0		862,7	100,0		9,33	100,0	24	
28		0,29	100,0		23,92	100,0		4,28	100,0		44,26	100,0		0,00	100,0		0,20	100,0		1,37	100,0		12,42	100,0		5,13	100,0		120,4	100,0		1009	100,0		13,55	100,0		862,7	100,0		10,46	100,0	24	
29		0,30	100,0		23,88	100,0		4,26	100,0		43,12	100,0		0,00	100,0		0,22	100,0		1,39	100,0		12,50	100,0		5,27	100,0		120,7	100,0		1019	100,0		13,71	100,0		862,5	100,0		10,58	100,0	24	
30		0,23	91,7		27,13	91,7		4,24	100,0		40,65	91,7		0,00	91,7		0,18	91,7		1,56	91,7		12,40	91,7		5,53	100,0		121,1	100,0		1021	100,0		13,95	100,0		864,6	100,0		10,48	100,0	24	
Limite		7,50									150,0			15,00			10,00			5,00																								
Media Mese:		0,25	99,2		21,49	99,2		4,33	100,0		41,63	99,2		0,00	99,2		0,13	99,2		1,29	99,2		12,25	99,2		5,03	100,0		123,3	100,0		1014	100,0		12,13	100,0		862,6	100,0		11,63	100,0		

Note:

- (1) Assenza Registros Medie
 - (2) Assenza Registros I.D.
 - (3) Assenza Registros Note o Parametri
 - (4) Media Non Valida
 - (5) Valore superiore al Limite
- Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 11 %V.
 Reports ver. 3.31.68 - (C) 1995-2013 C.T. Sistemi srl