

Fis Termoli - Mese: Novembre 2023

Report Mensile

Giorno	Ac. Cloridrico			Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi		Press. Fumi		Portata Fumi		Temp. C.Comb.		Ossig. C.Comb.		ORE NF							
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %	Note	%V	ID %	Note	°C	ID %	Note	mBar	ID %	Note	KNm3/h	ID %	Note	°C	ID %	Note	%V	ID %	N.°		
01		0,00	81,8		0,26	81,8		4,14	86,4		56,53	81,8		0,00	81,8		0,29	81,8		1,58	81,8		11,36	81,8		16,34	86,4		60,67	100,0		1010	100,0		14,28	86,4		925,4	100,0		17,72	100,0	22		
02		0,00	100,0		0,00	100,0		4,45	100,0		51,11	100,0		0,00	100,0		0,02	100,0		0,60	100,0		11,04	100,0		16,66	100,0		57,79	100,0		1002	100,0		13,74	100,0		925,5	100,0		17,75	100,0	24		
03		0,00	95,8		0,13	95,8		4,16	100,0		44,34	95,8		0,00	95,8		0,08	95,8		0,57	95,8		11,03	95,8		16,05	100,0		56,87	100,0		991,0	100,0		13,40	100,0		925,5	100,0		17,72	100,0	24		
04		0,04	100,0		0,98	100,0		4,20	100,0		57,26	100,0		0,00	100,0		0,84	100,0		0,59	100,0		11,45	100,0		16,50	100,0		57,50	100,0		996,2	100,0		13,99	100,0		925,4	100,0		17,79	100,0	24		
05		0,00	100,0		2,03	100,0		4,11	100,0		30,31	100,0		0,00	100,0		0,69	100,0		1,56	100,0		11,93	100,0		15,80	100,0		67,15	100,0		995,6	100,0		14,35	100,0		925,5	100,0		17,77	100,0	24		
06		0,00	100,0		2,72	100,0		4,00	100,0		38,12	100,0		0,00	100,0		1,80	100,0		2,12	100,0		12,34	100,0		15,85	100,0		74,74	100,0		1009	100,0		15,56	100,0		925,5	100,0		17,76	100,0	24		
07		0,00	100,0		3,43	100,0		3,86	100,0		58,55	100,0		0,00	100,0		1,98	100,0		1,20	100,0		12,39	100,0		15,86	100,0		76,74	100,0		1013	100,0		15,78	100,0		925,4	100,0		17,61	100,0	24		
08		0,00	100,0		1,38	100,0		3,92	100,0		37,42	100,0		0,00	100,0		0,62	100,0		1,64	100,0		12,04	100,0		16,53	100,0		79,20	100,0		1016	100,0		16,56	100,0		925,4	100,0		17,47	100,0	24		
09		0,01	100,0		1,29	100,0		3,84	100,0		44,13	100,0		0,00	100,0		0,69	100,0		1,29	100,0		12,04	100,0		15,50	100,0		77,16	100,0		1015	100,0		15,96	100,0		925,5	100,0		17,75	100,0	24		
10		0,00	100,0		1,31	100,0		3,93	100,0		68,32	100,0		0,00	100,0		0,31	100,0		1,43	100,0		12,05	100,0		15,47	100,0		77,31	100,0		1004	100,0		15,37	100,0		925,5	100,0		17,74	100,0	24		
11		0,00	100,0		1,04	100,0		3,98	100,0		35,82	100,0		0,00	100,0		0,23	100,0		1,32	100,0		11,76	100,0		15,77	100,0		76,98	100,0		1003	100,0		15,59	100,0		925,4	100,0		17,79	100,0	24		
12		0,09	100,0		0,38	100,0		4,26	100,0		53,64	100,0		0,00	100,0		0,80	100,0		0,53	100,0		11,27	100,0		16,76	100,0		58,09	100,0		1007	100,0		14,34	100,0		925,4	100,0		17,74	100,0	24		
13		0,00	100,0		0,56	100,0		4,08	100,0		44,11	100,0		0,00	100,0		0,60	100,0		1,03	100,0		11,77	100,0		16,33	100,0		67,94	100,0		1013	100,0		14,51	100,0		925,5	100,0		17,75	100,0	24		
14		0,03	100,0		0,54	100,0		4,12	100,0		55,66	100,0		0,00	100,0		0,67	100,0		1,16	100,0		11,79	100,0		15,75	100,0		69,73	100,0		1011	100,0		14,90	100,0		925,5	100,0		17,73	100,0	24		
15		0,00	100,0		0,60	100,0		3,90	100,0		56,48	100,0		0,00	100,0		0,72	100,0		1,06	100,0		11,90	100,0		15,59	100,0		78,70	100,0		1009	100,0		15,08	100,0		925,5	100,0		17,59	100,0	24		
16		0,00	100,0		1,99	100,0		4,00	100,0		50,16	100,0		0,00	100,0		0,89	100,0		1,36	100,0		11,92	100,0		15,74	100,0		81,50	100,0		1014	100,0		15,71	100,0		925,4	100,0		17,70	100,0	24		
17		0,00	100,0		0,97	100,0		3,86	100,0		56,19	100,0		0,00	100,0		0,52	100,0		1,25	100,0		12,21	100,0		16,36	100,0		84,14	100,0		1007	100,0		15,40	100,0		925,5	100,0		17,65	100,0	24		
18		0,01	75,0		1,71	75,0		3,81	100,0		52,62	75,0		0,00	75,0		2,29	75,0		1,36	75,0		12,23	75,0		17,47	100,0		83,82	100,0		1018	100,0		16,15	100,0		925,4	100,0		17,83	100,0	24		
19		0,00	100,0		0,78	100,0		3,83	100,0		48,14	100,0		0,00	100,0		0,80	100,0		1,36	100,0		12,23	100,0		16,51	100,0		82,27	100,0		1016	100,0		16,40	100,0		925,5	100,0		17,91	100,0	24		
20		0,00	70,8		1,51	70,8		4,29	75,0		40,45	70,8		0,00	70,8		2,46	70,8 (4)		1,27	66,7		11,46	70,8		17,46	75,0		65,08	100,0		1011	100,0		15,28	75,0		925,4	100,0		17,85	100,0	24		
21	(4)	0,00	27,3 (4)		0,62	27,3 (4)		3,95	59,1 (4)		61,15	27,3 (4)		0,00	27,3 (4)		0,25	27,3 (4)		0,25	27,3 (4)		12,33	27,3 (4)		16,53	59,1		61,24	100,0		1002	100,0 (4)		14,48	59,1		924,9	100,0		17,75	100,0	22		
22		0,00	100,0		1,78	100,0		3,89	100,0		61,61	100,0		0,00	100,0		0,33	100,0		0,66	100,0		12,34	100,0		15,91	100,0		78,03	100,0		1003	100,0		16,07	100,0		925,5	100,0		17,87	100,0	23		
23		0,00	100,0		0,62	100,0		3,72	100,0		45,27	100,0		0,00	100,0		1,19	100,0		0,77	100,0		12,32	100,0		15,99	100,0		80,19	100,0		1013	100,0		16,05	100,0		925,3	100,0		17,17	100,0	24		
24		0,03	95,8		1,55	95,8		3,75	100,0		57,19	95,8		0,00	95,8		0,47	95,8		1,37	95,8		12,42	95,8		16,06	100,0		79,75	100,0		1000	100,0		15,79	100,0		925,5	100,0		17,76	100,0	24		
25		0,00	87,5		1,11	87,5		3,70	100,0		63,64	87,5		0,00	87,5		0,44	87,5		0,87	87,5		12,47	87,5		15,51	100,0		79,34	100,0		991,4	100,0		16,49	100,0		925,5	100,0		17,33	100,0	16		
26	(4)		(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)			(4)					0	
27		0,02	100,0		2,73	100,0		3,89	100,0		64,59	100,0		0,00	100,0		1,39	100,0		0,97	100,0		12,38	100,0		15,75	100,0		80,68	100,0		1005	100,0		15,96	100,0		925,5	100,0		17,82	100,0	11		
28		0,00	100,0		0,81	100,0		3,97	100,0		56,98	100,0		0,00	100,0		0,14	100,0		0,99	100,0		12,09	100,0		15,65	100,0		83,44	100,0		993,0	100,0		16,01	100,0		925,1	100,0		17,75	100,0	22		
29		0,04	100,0		1,47	100,0		3,97	100,0		62,58	100,0		0,00	100,0		0,46	100,0		1,22	100,0		12,19	100,0		14,93	100,0		68,91	100,0		1003	100,0		15,86	100,0		925,5	100,0		17,73	100,0	24		
30		0,00	100,0		0,24	100,0		3,89	100,0		51,19	100,0		0,00	100,0		0,06	100,0		1,11	100,0		12,02	100,0		16,87	100,0		78,47	100,0		1004	100,0		16,09	100,0		925,5	100,0		17,70	100,0	20		
Limite Giorno:		7,50			100,0						150,0			15,00			10,00			5,00																									
Media Mese:		0,01	94,4		1,19	94,4		3,98	97,3		51,18	94,4		0,00	94,4		0,74	94,4		1,15	94,3		11,94	94,4		16,11	97,3		73,01	100,0		1006	100,0		15,34	97,3		925,4	100,0		17,71	100,0	664		

Note:

- (1) Assenza Registros Medie
- (2) Assenza Registros I.D.
- (3) Assenza Registros Note o Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
 Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Report prodotto il 01/12/2023 00:16:46
 Reports ver. 3.60.38 - (C) 1995-2019 C.T. Sistemi srl