

Fis Termoli - Mese: Luglio 2026

Report Mensile

	Ac. Cloridrico				Ossido Carbonio			An. Carbonica			Ossidi Azoto			Ossidi Zolfo			Ammoniaca			Carb. Org. Totale			Ossigeno			Umidità Fumi			Temp. Fumi			Press. Fumi			Portata Fumi			Temp. C.Comb.			Ossig. C.Comb.			ORE NF														
Giorno	Note	mg/Nm3	ID %		Note	mg/Nm3	ID %		Note	%V	ID %		Note	mg/Nm3	ID %		Note	mg/Nm3	ID %		Note	mg/Nm3	ID %		Note	%V	ID %		Note	°C	ID %		Note	mBar	ID %		Note	kNm3/h	ID %		Note	°C	ID %		Note	%V	ID %	N °										
01		0,06	100,0			1,12	100,0			3,98	100,0			60,73	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,30	100,0			11,78	100,0			12,72	100,0			87,26	100,0			1012	100,0			11,21	100,0			950,3	100,0			15,82	100,0			24
02		0,04	100,0			0,94	100,0			4,05	100,0			57,84	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,17	100,0			11,52	100,0			12,79	100,0			81,39	100,0			1013	100,0			10,94	100,0			950,4	100,0			15,67	100,0			24
03		0,01	100,0			1,07	100,0			3,92	100,0			61,06	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,13	100,0			11,80	100,0			12,34	100,0			86,30	100,0			1017	100,0			11,23	100,0			950,2	83,3			15,80	83,3			24
04		0,05	100,0			1,05	100,0			3,97	100,0			58,13	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,01	100,0			11,69	100,0			12,56	100,0			86,90	100,0			1020	100,0			11,68	100,0			950,3	100,0			15,91	100,0			24
05		0,09	100,0			1,24	100,0			3,93	100,0			51,85	100,0			0,00	100,0			0,04	100,0			0,03	100,0			11,74	100,0			12,15	100,0			86,73	100,0			1019	100,0			11,27	100,0			950,3	100,0			15,83	100,0			24
06		0,09	100,0			1,29	100,0			3,77	100,0			53,84	100,0			0,00	100,0			0,03	100,0			0,10	100,0			11,99	100,0			11,92	100,0			85,86	100,0			1017	100,0			11,15	100,0			950,3	100,0			15,94	100,0			24
07		0,02	100,0			1,35	100,0			3,87	100,0			59,33	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,25	100,0			11,96	100,0			12,10	100,0			86,37	100,0			1018	100,0			11,06	100,0			950,4	100,0			15,87	100,0			24
08		0,07	100,0			1,25	100,0			3,87	100,0			53,59	100,0			0,00	100,0			0,01	100,0			0,04	100,0			11,82	100,0			12,31	100,0			86,65	100,0			1012	100,0			10,75	100,0			950,4	100,0			15,85	100,0			24
09		0,00	100,0			1,38	100,0			3,84	100,0			49,52	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,09	100,0			12,12	100,0			12,01	100,0			85,96	100,0			1012	100,0			11,09	100,0			950,2	100,0			15,95	100,0			24
10		0,00	100,0			1,30	100,0			3,83	100,0			53,17	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,08	100,0			11,97	100,0			11,78	100,0			85,35	100,0			1015	100,0			11,06	100,0			950,3	100,0			15,90	100,0			24
11		0,00	100,0			1,44	100,0			3,85	100,0			40,48	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,08	100,0			12,02	100,0			12,08	100,0			86,04	100,0			1016	100,0			10,74	100,0			950,4	100,0			15,94	100,0			24
12		0,00	100,0			1,65	100,0			3,77	100,0			44,27	100,0			0,00	100,0			0,00	100,0			0,14	100,0			12,21	100,0			12,03	100,0			85,74	100,0			1017	100,0			11,00	100,0			948,0	100,0			15,80	100,0			24
13		0,06	100,0			1,35	100,0			3,72	100,0			50,10	100,0			0,00	100,0			0,02	100,0			0,22	100,0			12,12	100,0			11,69	100,0			85,59	100,0			1019	100,0			10,66	100,0			950,3	100,0			15,73	100,0			24
14		0,03	100,0			1,26	100,0			3,84	100,0			49,33	100,0			0,00	100,0			0,01	100,0			0,08	100,0			11,96	100,0			12,27	100,0			86,42	100,0			1017	100,0			10,91	100,0			950,3	100,0			15,86	100,0			24
15		0,10	100,0			1,29	100,0			3,90	100,0			47,37	100,0			0,00	100,0			0,04	100,0			0,00	100,0			12,05	100,0			12,54	100,0			87,12	100,0			1017	100,0			11,01	100,0			950,3	100,0			15,88	100,0			24
16																																																										
17																																																										
18																																																										
19																																																										
20																																																										
21																																																										
22																																																										
23																																																										
24																																																										
25																																																										

Note:

- (1) Assenza Registrazioni Medie
- (2) Assenza Registrazioni I.D.
- (3) Assenza Registrazioni Note o Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.
Ossigeno di Riferimento: 11,00 %V.

Report prodotto il 16/07/2026 00:19:03
Reports ver. 3.94.104 - (C) 1995-2025 C.T. Sistemi srl